



**REGLER FÖR ANVÄNDNING AV OMBK:S EL-ANLÄGGNING PÅ
BRYGGORNA.
(ANTAGNA AV ÅRSMÖTET 2002-03-09)**

1. Eltillförseln på bryggorna kommer att kopplas in när sjösättningsperioden börjar och kopplas ur när uppdragningsperioden slutar. På en (1) utvald brygga kommer elen att vara påkopplad efter uppdragningsperiodens slut där båtplatsnyttjare kan utnyttja el mot särskild avgift.
2. A Båtar som ansluts till el-anläggningen måste uppfylla kraven enligt starkströmsföreskrifterna. (ELSÄK 1999:5. Information kan fås av bryggförman eller hamnkaptten och finns tillgänglig i slibboden).
B Anslutning till el-uttag skall ske med enfass blått europadon. För båtar med fast 230 V installation krävs också europadon monterat i båten. Vid övergångar till andra typer av anslutningar måste godkänd adapter användas. Kabeln skall dras direkt till båt utan avgreningar.
C Anslutningskabel skall vara H07RN-F eller kabel som har en ATON™ beteckning (Denna typ av kabel är vattenbeständig). Kabellängden får ej överstiga 25 m.
3. Båtplatsnyttjare som upptäcker/misstänker fel i el-anläggningen är skyldig att rapportera detta till bryggförman eller hamnkaptten för omedelbar åtgärd.
4. Anslutning av el till båt får ske till båtens 6/12/24 V system via batteriladdare under maximalt 1 dygn åt gången. Vid längre inkoppling måste tillstånd ges av bryggförman eller hamnkapttenen. Det är dock tillåtet att kortvarigt använda 230 V handverktyg, dammsugare och dylikt.
5. Av förbrukningsmässiga skäl får anslutning av 230 V värmare typ bilvärmare, motorvärmare, elektriska element, varmvattenberedare och dylikt ej ske utan hamnkapttenens tillstånd. Båtplatsnyttjare kan till hamnkapttenen skriftligen ansöka om dispens och mot avgift få tillstånd för särskild användning av el på bryggorna.
6. Båtplatsnyttjare som ej följer dessa regler kan få sin båt urkopplad från el-anläggningen. Beslut tas av bryggförman i samråd med hamnkapttenen.