

Oxelösunds Motorbåtsklubb
Motorbåtsvägen 10
61335 Oxelösund

Hej på er klubbkompisar. Som ni ser ovan är det några år sedan detta dokument skapades. Detta dokument är viktigt och jag som ansvarig vill säkerställa att detta har utförts. Jag har plockat bort hallar utan anmärkning.

Men såklart, det är bra om alla nyttjare ser över sina hallar beträffande anmärkningarna nedan. Det finns platser med ? Dessa lämnade inte in sina nycklar?

Ni som är nyttjare av följande hallar har till uppgift att se över att avvikelser är utförd. Om inte, se till att åtgärda så fort ni kan.

Ombesiktning kommer att ske inom kort. Meddelande om vilka dagar och vilka hallängor vi slumpvis väljer kommer skickas ut via epost eller SMS

Detta är viktigt att åtgärda, då det gäller försäkring för vår klubb.
2024-03-21/Danne

Båthallsinnehavare.

Besiktningen av våra båthallar är nu klar, i dokumentet hittar du din båthall och de anmärkningar som föreligger.

Dessa anmärkningar är gjorda utifrån brand och personsäkerhet.

De anmärkningar du har på din hall skall åtgärdas, enligt gällande normer och krav.

Åtgärderna skall vara utförda senast den 31 augusti och information om efterbesiktning kommer att meddelas under sommaren. Efterkontroller kommer att utföras.

Ej åtgärdade påpekade fel kommer att åtgärdas av auktoriserad firma som OMBK kommer att beställa på hallnyttjarens bekostnad.

Hamnkapten

Besiktningensprotokoll

Fastighetsbeteckning Femöre 1:4,mfl
Försäkringsnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Besiktningdag 2017-05-03--10-11,18,25

Vid skadeförebyggande besiktning av er el-anläggning, framkom en del brister som ej uppfyller gällande försäkringsvillkor, starkströmsföreskrifter och andra av offentliga-myndighets utfärdade bestämmelser.

INTYG	FÖRSÄKRAN
Samtliga i denna PM upptagna anmärkningar på elinstallation har nu rättats.den/ 20.....	Av elbesiktningensmannens gjorda anmärkningar har nu rättats.den/ 20.....
Elinstallatör.....	Försäkringstagarens underskrift
Behörighetsnummer.....
Telefonnummer.....	E-post

De som har fått anmärkning på armaturer, ålderstigna eller att kupa saknas (öppna lysrör).

Skulle rekommendera att byta till lysrörarmatur med Kupa typ IP65 då dessa är lätta att rengöra.

Se till att alla skarvsladdar som används är hela och att de **inte** är för inomhusbruk.

Anmärkningar/Upplysningar

Plats 8

1. Brytare vid port dålig funktion
2. Eluttag långvägg trasig kapsling.
3. Lysrörsarmaturer saknar beröringsskydd (Kåpa)
4. Brandsläckare finns

Plats 19

1. Nyinstallerade lysrörsarmaturer
2. Lösa kablar på några ställen.
3. Brandsläckare finns.

Plats 20

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lösa kablar på några ställen.
3. Brandsläckare finns.

Plats 22

1. Lysrörsarmatur saknar Kupa.
2. Brandsläckare saknas minst(6Kg)
3. 8 stycken däck.

Plats 29

1. Lysrörsarmaturer har(öppna lysrör)
2. Lysrörsarmatur över port saknar kupa.
3. Brandsläckare finns.

Plats30

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Några lysrörsarmaturer saknar kupa.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 31

1. Kupa trasig på armatur.
2. Lysrörsarmaturer tak ej varaktigt upphängt.
3. Eluttag på långsida trasigt.
4. Säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturer rekommenderas
Brandsläckare finns.

Plats 32

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.
2. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 35

1. Lösa kablar på några ställen.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör) kupa saknas
3. Lysrörsarmatur matad via stickpropp (felaktig kabel)
4. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 36

1. Armatyr tak trasig
2. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 39

1. Kabel hänger lös till brytare vid port.
2. Armatyrer ålderstigna.
3. Kablar i hörn ligger ner i mark.
4. Brandsläckare saknas minst 6kg

Plats 41

1. Lysrörsarmatur saknar kupa .
2. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 44

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 47

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 49

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.
2. Brandsläckare finns.

Plats 50

1. Lösa kablar på kortvägg.
2. Brandsläckare finns 2Kg
3. Lysrörsarmaturer har(öppna lysrör)

Plats 51

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns 2Kg

Plats 59

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lösa kabel och vägguttag på kortvägg.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 60

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lös kabelände långsida vid armatur.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 61

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Brandsläckare finns 2Kg (6Kg)

Plats 62

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 64

1. Vissa Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lös kabel vid uttag långsida.
3. Brandsläckare finns.

Plats 66

?????

Plats 68

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lång skarvkabel till armatur på arm.
3. Brandsläckare saknas minst (6Kg)

Plats 69

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns.

Plats 72

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Brandsläckare finns 6kg

Plats 74

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 76

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst (6Kg)

Plats 78

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmatur saknar kupa.
3. Brandsläckare saknas minst (6Kg)

Plats 81

????????

Plats 82

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Brandsläckare saknas minst (6Kg)
3. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)

Plats 86

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmatur saknar kupa.
3. Lysrörsarmaturer Tak har (öppna lysrör) .
4. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 90

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)
4. 8 stycken däck finns.

Plats 93

1. Lysrörsarmatur saknar kupa.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 96

1. Eluttag saknar lock.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 98

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 105

1. Halogenstrålkastare över port (brandrisk)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 108

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer långvägg saknar beröringsskydd.
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 109

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Brandsläckare finns

Plats 110

1. Kabel lossnat vid brytare vid port.
2. Lysrörsarmaturer långsidor av äldre modell
3. Belysningsarmaturer matas via gummikabel.
4. Säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturer rekommenderas
Brandsläckare finns

Plats 112

?????

Plats 113

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns

Plats 114

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 115

?????

Plats 116

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lysrörsarmaturer saknar beröringsskydd/kupa.
3. Brandsläckare finns 2kg

Plats 119

1. Vissa Lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 120

1. Uttag installerad med (anslutningskabel).
2. Kabel upphängda på spikar.
3. Anslutningskabel som ej används dras ur när dessa ej används.
4. Säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturer rekommenderas
Brandsläckare finns

Plats 121

1. Eluttag vid port löst.
2. Lösa kablar till armatur
3. Brytare långvägg hänger löst.
4. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
5. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 126

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns.2kg

Plats 127

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 128

1. Kabel lossnat vid dosa långsida.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)

3. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 130

1. Lös kabel till brytare vid port.
2. Armaturer ålderstigna.
3. Säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturer rekommenderas
Brandsläckare finns.

Plats131

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 132

1. Lysrörsarmaturer saknar beröringsskydd/kupa.
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 136

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Dos-lock saknas på kopplingsdosa
3. Lös kabel (vid tak)
1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)

Plats 143

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns 2kg

Plats 144

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 147

1. Lösa kablar på långsida.
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
4. Lysrörsarmaturer saknar beröringsskydd/kupa.
5. Brandsläckare finns äldre modell.

Plats 148

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns
4. Brytare vid port trasig.

Plats 150

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns äldre modell.

Plats151

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare finns äldre modell.

Plats 154

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns äldre modell.

Plats 156

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 157

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 158

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 159

1. Uttag vid dörr trasigt.
2. Säkerhetsglimtändare i lysrörsarmaturer rekommenderas
3. Brandsläckare saknas. Minst 6Kg.

Plats 160

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 162

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 163

?????

Plats 164

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)
4. Väggtagg vid dörr saknar lock.

Plats 167

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 168

1. Lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 170

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats171

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns 2kg.

Plats174

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Eluttag vid port ej pet-skyddat.(låg IP-Klass)
3. Brandsläckare finns 6Kg.

Plats 175

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lyrörsarmatur saknar beröringsskydd/kupa.
3. Brandsläckare finns 6Kg.

Plats 178

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Lösa trådar med spänning på vid port (eluttag)
4. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 179

1. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
2. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 180

?????

Plats183

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns 2kg.

Plats 186

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lösa kablar.
3. Brytare vid port trasig.
4. Brandsläckare saknas minst(6Kg)
5. Felaktig kapslingsklass vägguttag (Kyl)

Plats 190

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Lysrörsarmatur saknar beröringsskydd/kupa.
3. Väg-uttag vid port trasigt.
4. Brandsläckare finns 6Kg

Plats 191

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare saknas minst(6Kg)

Plats 196

1. Vissa lysrörsarmaturer har (öppna lysrör)
2. Vissa lysrörsarmaturer har uttjänta lysrör.(saknas)
3. Brandsläckare finns 6Kg

De som har fått anmärkning på armaturer, ålderstigna eller att kupa saknas (öppna lysrör).
Skulle rekommendera att byta till lysrörarmatur med Kupa typ IP65 då dessa är lätta att rengöra.
Se till att alla skarvsladdar som används är hela och att de inte är för inomhusbruk.

Klubbstuga

Fast installerad timer till kaffebyggare vattenkokare saknas

Gårdsplanen

Alla elskåp/Elcentraler bör ses över.

Några anmärkningar generellt

Uttag saknar petskydd. (ett krav om det inte är låsbara)

Kabelskydd mot mark.

Jordfelsbrytare saknas (inte krav på äldre installation men rekommenderas)

Allmänna skötselråd för din elanläggning:

- Håll motorer och el-material fria från dam
- Funktionsutlös dina jordfelsbrytare minst 2 ggr/halvår
- Enl. ELSÄK-FS 2008:3 i starkströmsföreskrifterna är anläggningsinnehavaren skyldig till fortlöpande tillsyn över hela elanläggningen. Upptäckta brister ska åtgärdas så snart som möjligt. Om fara föreligger ska bristen åtgärdas omgående.

Samtliga elinstallationer ska utföras av behörig elinstallatör.

Vill ni ha mer skadeförebyggande information gå in på vår hemsida www.lfs.se eller gå direkt på länken http://www.lansforsakringar.se/lantbruk/forsakring/undvik_skada/sidor/default.aspx

TILL UTSKICK MAIL B.A.S

OMBK Detta gäller hallinnehavare.

Nytt meddelande angående besiktning finns på OMBK hemsida. Läs hela dokumentet.

/Danne